

Повторное проведение негосударственной экспертизы

1. Общее

Повторная негосударственная экспертиза осуществляется в порядке, предусмотренном для проведения первичной негосударственной экспертизы.

Экспертной оценке при проведении повторной негосударственной экспертизы подлежит часть проектной документации, в которую были внесены изменения, а также совместимость внесенных изменений с проектной документацией, в отношении которых была ранее проведена негосударственная экспертиза.

В случае если после проведения первичной (предыдущей повторной) негосударственной экспертизы в законодательство РФ внесены изменения, которые могут повлиять на результаты негосударственной экспертизы, экспертной оценке могут быть подвергнуты представленные проектная документация в объеме, в котором они представлялись на первичную негосударственную экспертизу.

За проведение повторной негосударственной экспертизы взимается плата в размере, предусмотренном договором.

В случае получения отрицательного заключения государственной экспертизы, Заказчик после доработки проектной документации представляет в ООО «СНТЦ» часть проектной документации с внесёнными изменениями (корректирующую пояснительную записку) и справку с описанием этих изменений.

Корректирующая пояснительная записка оформляется в соответствие требований ГОСТ 21.1101-2009 «Основные требования к проектной и рабочей документации», имеет соответственно оформленный титульный лист, чертежи и листы с внесёнными по ГОСТу изменениями.

Корректирующая пояснительная записка заносится в состав проекта в Общей пояснительной записке отдельной строкой с записью: «Чертежи и листы проекта не имеющие изменений в соответствии требований, указанных в корректирующей пояснительной записке, не действительны».

2. Рекомендации заявителю по составлению справки, представляемой на негосударственную экспертизу документации при проведении повторной экспертизы.

Экспертной оценке при проведении повторной экспертизы подлежит часть проектной документации, в которую были внесены изменения, а также совместимость внесенных изменений с проектной документацией, в отношении которых была ранее проведена негосударственная экспертиза. Соответственно, заказчик при подаче заявления о проведении повторной негосударственной экспертизы представляет в организацию по проведению экспертизы справку с описанием изменений, внесенных в проектную документацию. В указанной справке должны содержаться следующие сведения:

а) наименование разделов, в которые внесены изменения. При этом следует указать, какие именно изменения были внесены в проектную документацию со ссылкой на соответствующую страницу пояснительной записки, номера томов и страниц, номера чертежей, в которых отражены изменения.

б) подробное описание того, каким образом внесенные изменения отразились на проектных решениях, в т.ч. и технико-экономических показателях.

в) перечень разделов проектной документации, в которые изменения не вносились. Следует также указать, что внесенные в другие разделы изменения не должны быть отражены в данных разделах проектной документации и эти изменения полностью совместимы с разделами, в которые не были внесены изменения в связи с отсутствием замечаний государственной экспертизы.

Справка подписывается главным инженером проекта и руководителем проектной организации.

Форма справки и примерный образец заполнения:

БЛАНК ОРГАНИЗАЦИИ

СПРАВКА

В проектную документацию (во все разделы и экземпляры проекта) «ФОК г. Гремячинск» шифр: 29-086-П внесены изменения в соответствии с требованиями ГОСТ 21.1101-2009, по замечания, указанным в отрицательном заключении негосударственной экспертизы № 59-5-3-009-09 от 17 февраля 2009 г (или письме ООО «Строительный научно-технический центр» № _____ от «__» _____ г.)

Замечание или рекомендации негосударственной экспертизы	Исчерпывающий ответ проектной организации на замечание негосударственной экспертизы	Ссылка: где внесено изменение (№ и марка листа), № изменения)
1	2	3
П. 4.8.19. Установку отопительных приборов в лестничных клетках предусмотреть в нишах или на высоте 2,2 м от лестничных площадок и проступей. СНиП 21-01-97*, п. 6.32*	По п. 4.8.19. Установка отопительных приборов в лестничных клетках предусмотрена в нишах.	28-086-П-АР-4, б. Измен. 1.
П.4.8.20. Электроснабжение электрозадвижки на обводной линии водомерного узла предусмотреть от двух независимых источников питания с устройством АВР. СНиП 2.04.01-85*, 11.7* и п. 12.23.	По п. 4.8.20. В узле учета воды предусмотрена установка комбинированного счетчика КВМ-50, который пропускает необходимое количество воды при пожаре. (2,5 л/с)	28-086-П-ВК-2. Измен. 1.

Примечание: Пункты ответов должны соответствовать пунктам замечаний.

Руководитель проектной
организации

подпись

расшифровка подписи

Главный инженер проекта

подпись

расшифровка подписи

М.П.